

## Рекомендационный лист для строителей по формированию проема для СС Рото.

Формула расчета габаритов монтажного проема.	
Для одностворчатой двери	Для двустворчатой двери
Ширина монтажного проема: $L_{пр} = L_{дв} + 129 \text{ мм}$	Ширина монтажного проема: $L_{пр} = (L_{дв} \times 2) + 136 \text{ мм}$
Высота монтажного проема (от чистового пола): $h_{пр} = h_{дв} + 80 \text{ мм}$	
Расчетные зазоры между проемом и коробом.	
После определения позиционирования сдвижной системы в монтажном проеме (по центру проема или в одной плоскости с внешней/внутренней стеной), возможно определить расположение стыка разных напольных покрытий.	
Между вертикальными деталями короба и проемом.	Между горизонтальной деталью короба и проемом.
13 мм (с каждой стороны короба)	12 мм
Формирование стыка напольных покрытий (в зависимости от используемого короба).	
<b>Важно:</b>	Требуемые габариты монтажного проема должны быть неизменны по всей глубине проема.
<b>Примечания:</b>	<p>Если монтажный проем имеет глубину 95-111 мм, установка двери производится по центру монтажного проема без использования доборов и доборных наличников. В случае если монтажный проем имеет глубину более чем 111 мм, то позиционирование двери производится по желанию клиента (либо по центру монтажного проема, либо в одной плоскости со стеной с использованием доборов и доборных наличников). Рекомендуемая ширина простенка для корректной установки наличника – 65 мм (в случае если проем ограничен перпендикулярными стенками).</p> <p>В случае если монтажный проем сформирован с помощью гипсокартона и направляющей для него, в полость металлического профиля, необходимо установить закладной брус по всему периметру проема. Металлический профиль должен быть зашит гипсокартоном, для увеличения адгезии монтажной пены к проему.</p> <p>Для корректной установки наличника (без подреза по вертикали), центр подрозетников электроцепи должны находиться на расстоянии не менее 150 мм – 180 мм от края монтажного проема.</p> <p><b>ВНИМАНИЕ:</b> прошу Вас подтвердить выполнение корректировки проема для данной системы.</p>
<b>Рекомендации:</b>	

**СОГЛАСОВАНИЕ ДАННЫХ ПО ФОРМИРОВАНИЮ ПРОЕМОВ.**

С данными по корректировке проемов ознакомлен и согласен:

 \_\_\_\_\_  
 должность

 \_\_\_\_\_  
 ФИО

 \_\_\_\_\_  
 подпись

ООО «СОФЬЯ»

Tel./Fax: +7 (495) 775-7534 / +7 (48235) 583-02 - www.sofiadoors.com - info@sofiadoors.com

Система менеджмента качества ООО «Софья» сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008 (GOST ISO 9001-2011)